



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

REGIOLUX GmbH
Dichtung Schaumraupe
Report No. RE 2011-1189

Einzelprodukt
Biologische
Beständigkeit

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Regiolux GmbH
Königsberg, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer RE 2011-1189 vergeben wurde.

Für die RX Schaumraupe aus 7:1 Schaum (101861) : Härter (101862) auf V2A-Blech 1 mm (100770) (Farbe: Grau) wurde die biologische Beständigkeit bezüglich der Wachstumsintensität gemäß ISO 846 untersucht und mit folgendem Ergebnis klassifiziert:

Biologische Beständigkeit	Wachstumsintensität	Klassifizierung
Verfahren A (Beständigkeit gegenüber Pilzen)	0	exzellent
Verfahren C (Beständigkeit gegenüber Bakterien)	2	schwach
Gesamtergebnis	schwach	

Die Klassifizierung basiert auf einer worst-case Betrachtung der Verfahren A und C.

RE 1501-745
Report No. Erstausstellung

Stuttgart, 16. November 2015
Ort, Datum Erstausstellung

RE 2011-1189
Report No. Aktualisierung

Stuttgart, 19. April 2021
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Aktualisierungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.